




Segurança em monitoração de isolamento

O TKS-DFT da linha **Tekleak** foi projetado como uma unidade de proteção e monitoração de falhas de isolamento em barramentos elétricos para painéis de distribuição. É um equipamento importante para soluções de aplicações em redes de energia elétrica monofásica ou trifásica que requerem supervisão de isolamento em redes de distribuição.

Os modelos estão disponíveis para energia alternada e energia contínua, equipados com saídas reles para identificação e sinalização de alarmes.

Monitoramento AC



Monitoramento de isolamento trifásico com sinalização de alarme geral e por fase. Instalação por trilho DIN e fácil instalação elétrica.

Disponíveis para sistemas trifásicos em corrente alternada.

Monitoramento DC



Monitoramento de isolamento para barramento positivo e negativo em sistemas de corrente contínua.

Instalação por trilho DIN e fácil instalação elétrica.

Possui ajuste de range de corrente de fuga de 0 a 20mA tanto no polo positivo como no polo negativo.

Códigos dos detectores

Range operação	Alimentação	Reles Contato Seco para Sinalização	Ajustável	Código
440VAC 3F	440VAC 3F	Alarme geral, fase 1, fase 2 e Fase 3	Padrão Standard	TKS-DFT-440-3F-STD
440VAC 2F	440VAC 2F	Alarme geral, fase 1, fase 2	Padrão Standard	TKS-DFB-440-2F-STD
440VAC 1F	440VAC 1F	Alarme geral, fase 1.	Padrão Standard	TKS-DFM-440-1F-STD
380VAC 3F	380VAC 3F	Alarme geral, fase 1, fase 2 e Fase 3	Padrão Standard	TKS-DFT-380-3F-STD
380VAC 2F	380VAC 2F	Alarme geral, fase 1, fase 2	Padrão Standard	TKS-DFB-380-2F-STD
380VAC 1F	380VAC 1F	Alarme geral, fase 1.	Padrão Standard	TKS-DFM-380-1F-STD
220VAC 3F	220VAC 3F	Alarme geral, fase 1, fase 2 e Fase 3	Padrão Standard	TKS-DFT-220-3F-STD
220VAC 2F	220VAC 2F	Alarme geral, fase 1, fase 2	Padrão Standard	TKS-DFB-220-2F-STD
220VAC 1F	220VAC 1F	Alarme geral, fase 1.	Padrão Standard	TKS-DFM-220-1F-STD
250VDC PN	24 VDC	Positivo e Negativo	Padrão Standard	TKS-DF-250-024-PN-STD
125VDC PN	24 VDC	Positivo e Negativo	Padrão Standard	TKS-DF-250-024-PN-STD
024VDC PN	24 VDC	Positivo e Negativo	Padrão Standard	TKS-DF-250-024-PN-STD
250VDC PN	24 VDC	Positivo e Negativo	Ajust. por canal 0 a 20mA	TKS-DF-250-024-PN-ADJ
125VDC PN	24 VDC	Positivo e Negativo	Ajust. por canal 0 a 20mA	TKS-DF-125-024-PN-ADJ
024VDC PN	24 VDC	Positivo e Negativo	Ajust. por canal 0 a 20mA	TKS-DF-024-024-PN-ADJ

Blumenau - Santa Catarina

Rua Tapajós - 80 - Salto do Norte - CEP 89065-450 - Telefone +55 47 3339-8179

Campinas - São Paulo

Av. Antônio Artioli, 570 - Swiss Park Office - CEP 13049-253 - Telefone +55 19 3278-3022

