



Total Quality. Assured.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

EL-CS-200037

Intertek Colombia S.A certifica el producto:

Nombre (s)	Descripción
RETIFICADOR CARGADOR - Modelo TKR-SCR 12550 - HOT STANDBY	Ver anexo 1

Esquema de certificación Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067

Todas las características e identificación del producto cubierto por el presente certificado se describen en el documento anexo que es parte integral del mismo y consta de 3 página(s).

Titular del Certificado

TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA

NIT

12515928/001-98

Dirección

RUA TAPAJOS, No. 80, SALTO DO NORTE

Ciudad

BLUMENAU

Satisface los requisitos del referente normativo:

Certificado TCA - GSCG002-Technical Conformity Assessment-rev2-2018-01-23.

Norma Técnica CELG - Baterías e Carregadores Especificação NTC 48

INTERTEK COLOMBIA S.A

Es responsable de la ejecución, técnicas y parámetros descritos en este Certificado y de la impresión del mismo.

Responsable

Nombre: Ricardo Valencia

Gerente Líneas de Negocio Eléctrica y Hardlines
Intertek Colombia S.A
Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103, Bogotá
País de emisión: Colombia

Fecha de toma de decisión

2020-05-27

Fecha de emisión:

2020-05-28

Fecha de vencimiento:

2023-05-27

Fecha última modificación

Este certificado tiene una vigencia de 3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

Este Certificado es para el uso exclusivo del Cliente de Intertek y es emitido según el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación firmado entre Intertek y su Cliente. La responsabilidad de Intertek está limitada a los términos y condiciones del Contrato. Intertek no asume obligación con ninguna parte, diferente del Cliente de acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios de Certificación, por ninguna pérdida, gasto o daño ocasionado por el uso de este Certificado. Sólo el Cliente es autorizado para copiar o distribuir este Certificado. El uso de la marca de la Certificación de Intertek es restringido al plano de condiciones del Contrato y de este Certificado. Además el uso del nombre de Intertek para la venta o el anuncio de los productos certificados o el servicio deben ser aprobados previamente por escrito por Intertek.

La veracidad de este certificado, se puede validar a través de www.sicrco.sic.gov.co



Total Quality. Assured.

ANEXO 1

Certificado de conformidad
EL-CS-200037

ITEM	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
1	Rectificador Cargador - Modelo TKR-SCR 125/50 - HOT STANDBY.Banco de Baterias 300 Ah/10H. Baterias NEWMAX/Modelo FNC23000-C (Seladas do tipo VRLA).Drawing number: DE-0149-00012.	TKR-SCR 12550 - HOT STANDBY

FIN DEL ANEXO

Intertek Colombia S.A. Oficina Principal Bogotá: Calle 127A No. 53A-45 Torre II Of. 1103, Bogotá - Colombia

Tel. +57 (1) 7450840 - Fax: 103 info.colombia@intertek.com - calidad.colombia@intertek.com

ANEXO 2
Certificado de conformidad
EL-CS-200037

Titular certificado	Fabricante
TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 12515928/001-98 RUA TAPAJOS, No. 80, SALTO DO NORTE BLUMENAU	TEKSEA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA RUA TAPAJOS, No. 80, SALTO DO NORTE BRASIL

Alcance de la Certificación Aprobado

GSCG002 - Technical Conformity Assessment-rev2-2018-01-23.
CERTIFICACIÓN BAJO REGLAMENTO TÉCNICO Norma Técnica CELG - Baterías e Carregadores Especificação NTC 48.

ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN: Tipo Sello 5 - ISO/IEC 17067

Producto: RETIFICADOR CARREGADOR - Modelo TKR-SCR 12550 - HOT
STANDBY


CRITERIO DE EVALUACIÓN	
Inspección y/o auditoría del producto	Cumple
Ensayos de laboratorio acorde a la norma aplicable	Cumple
Evaluación del sistema de gestión de calidad y/o evaluación del proceso productivo del fabricante	Cumple

Este certificado tiene una vigencia de
3 año(s) a partir de la fecha de emisión del certificado, sujeto a seguimientos periódicos.

El presente certificado tiene una validez solamente en original a partir de la fecha de expedición, cubre el producto descrito en la certificación adjunta y el anexo A según Documento Normativo en el presente anexo y no implica juicios sobre otros MODELOS Y/O REFERENCIAS distintos a los mencionados que fabrique o importe la empresa solicitante objeto del certificado. Este certificado perderá vigencia si el titular incluye modificaciones sobre las características del producto que fue sometido a evaluación, cuando se suspenda la certificación por incumplimiento de la empresa a los requisitos exigidos en la normativa y/o regulación vigente aplicable y estará sujeto a sanciones legales según procedimiento WS-OP-03.

El alcance de esta certificación es de CONFORMIDAD DE PRODUCTO.

Fecha de toma de decisión: 2020-05-27
Fecha de emisión: 2020-05-28
Fecha de vencimiento: 2023-05-27
Fecha última modificación: -



Responsable
Ricardo Valencia
Gerente Líneas de Negocio Electrical & Hardlines